



RISQUE ÉLEVÉ

Le risque est élevé et nécessite une intervention immédiate :

le rack, palettier, ou sa section endommagée, doit souvent être démontés sur le champ, avec interdiction d'utilisation ou de rechargement tant que la réparation n'est pas effectuée.

Les dommages de cette gravité nécessitent très souvent le remplacement du ou des éléments endommagés, suivi de la validation par un professionnel spécialiste du montage des racks de stockage.



RISQUE MOYEN

Réparation ou remplacement urgent de l'élément.

L'exploitant doit, par les moyens de signalisation, isoler le rayonnage en vue de son déchargement, pour s'assurer qu'il ne soit pas utilisé d'ici là.

Les parties des rayonnages déjà déchargées ne doivent pas être rechargées avant réparation ou remplacement des éléments défectueux.



RISQUE FAIBLE

Des **dommages mineurs constatés** sur les rayonnages de stockage, sans risques à court terme pour le personnel ou le stock.

Ces dommages sont inventoriés sur le rapport d'audit et **restent à surveiller jusqu'au prochain contrôle technique annuel.**